

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572), art. 5 ust 1 i art. 12 ust. 1 i 4 oraz art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2024r., poz. 757), § 3 ust.3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, 8 i 9, § 26 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań NR OL-LMiP-1303/2024, próbki wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli w dniu 5 sierpnia 2024 r. w stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Bielawach, administrowanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny w Bielawach, zaopatrujący w wodę miejscowości Bielawy i Kierzno

i nakazuje

administratorowi wodociągu publicznego w Bielawach, tj. Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko:

1. Zapewnić w wodociągu publicznym w Bielawach jakość wody odpowiadającą wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).
2. Zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla mieszkańców miejscowości Bielawy i Kierzno – odpowiadającą wymaganiom w/w rozporządzenia.
W przypadku korzystania z wody dostarczanej cysterną należy ją używać do spożycia wyłącznie po przegotowaniu – informacja o tym powinna być w sposób trwały umieszczona na cysternie.
3. Skutecznie poinformować mieszkańców miejscowości Bielawy i Kierzno, korzystających z wody pochodzącej z w/w wodociągu o stwierdzeniu braku jej przydatności do spożycia i celów gospodarczych - woda może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowej Soli plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Siedlisko.
5. W przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy prowadzić udokumentowany monitoring poziomu stężenia chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l.
6. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli o przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz przedstawić wyniki badań wody wykonanych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.

Termin wykonania obowiązków zawartych w pkt 1- 5 – **natychmiast**.

Termin wykonania obowiązków zawartych w pkt 6 w terminie do 19 sierpnia 2024 r.

Obowiązkom decyzji zawartych w punktach 1-5 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego – zgodnie z zapisami art. 27 ust 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416).

Uzasadnienie

W próbce wody o numerze OL-1303, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody w dniu 5 sierpnia 2024 r. przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, w stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Bielawach, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 28 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości tego parametru w próbce wody – 0 jtk/100 ml.

Bakterie grupy coli mogą pojawić się w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie która uległa wtórnemu zanieczyszczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania wody w wyniku rozwoju bakterii w osadach wewnątrz przewodów wodociągowych bądź niewłaściwie eksploatowanej instalacji wewnętrznej budynków (np. mały rozbiór wody). Bakterie te mogą również przedostawać się do systemu dystrybucji wody z gleby lub wód naturalnych poprzez nieszczelności na sieci – nieszczelne zawory, zasuw, naprawiane odcinki sieci czy przez zwrotne przepływy wody. Wykrycie tych mikroorganizmów w wodzie przeznaczonej do spożycia, może stwarzać potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, stwierdził brak przydatności wody do spożycia, pochodzącej z wodociągu publicznego w Bielawach w całej sieci wodociągowej.

Jednocześnie zobowiązuje się administratora wodociągu, do podjęcia działań naprawczych, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ujęwanej z wodociągu publicznego w Bielawach – odpowiadającej wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

Na podstawie art. 27 ust 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności gdyż jest to niezbędne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego. Ze względu na powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

Stosownie do § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) o podjętych działaniach i wydanych zaleceniach w sprawie jakości wody zawiadamia się Wójta Gminy Siedlisko.

Biorąc pod uwagę znaczenie tego wskaźnika jakości wody dla zdrowia ludzi postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 11 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego oraz podlega wykonaniu.

Otrzymują do wykonania:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Cmentarna 3
67-112 Siedlisko



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowej Soli
mgr Anna Roskowińska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko
2. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
ul. K. Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli
ul. Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól
5. HŻŻiPU w/m.
6. EP w/m.
7. A – a.